

AIEHJ Association Intercommunale des
Eaux du Haut-Jorat
Route de Peyres-Possens 27
1062 Sottens

Epalinges, le 14.02.2025

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 25-VD-1861 - 6

V 1



INTRODUCTION

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / AIEHJ Association Intercommunale des Eaux du Haut-Jorat
Prélèvement du : 11.02.2025
Date arrivée : 11.02.2025
Effectué par : Monsieur Christophe RIOND, Inspecteur des eaux

ÉCHANTILLON

25-23116 Eau potable dans le réseau de distribution
4970 - Rossenges, 01 - Ancien collège - Buanderie., Route du Collège 13, 1513
Rossenges Conforme

RÉSULTATS D'ANALYSES

N° d'échantillon : 25-23116

Heure : 10h15
Secteur : 4970 - Rossenges
Lieu de prélèvement : 01 - Ancien collège - Buanderie., Route du Collège 13, 1513 Rossenges
Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution
Température de l'eau : 6.2 °C
Conductivité (µS/cm) : 494

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
721-MON-002	Germes aérobies mésophiles	0 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	Conforme
721-MON-007	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	Conforme
721-MON-013	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	Conforme

Analyses physico-chimiques (VD-EAUX-Majeur)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
751-MON-013	Turbidité	<0.1 UT/F	max. 1.0 UT/F	Conforme
751-MON-004	pH	7.7 ± 0.2	M : 6.8 - 8.2	
751-MON-004	Hydrogénocarbonate	302 ± 15 mg/L		
751-MON-002	Dureté totale	25.9 ± 1.3 °f	M : min. 10.0 °f	Conforme
751-MON-004	Dureté carbonatée	24.8 ± 1.2 °f		
751-MON-004	Conductivité électrique	445 ± 22 µS/cm	M : max. 800 µS/cm	
751-MON-003	Carbone organique total	0.6 ± 0.1 mg/L	max. 2.0 mg/L	Conforme
751-MON-007	Nitrite	0.003 ± 0.000 mg/L	max. 0.100 mg/L	Conforme
751-MON-009	Ammonium	non décelé	max. 0.100 mg/L	Conforme
751-MON-002	Lithium	non décelé		Conforme
751-MON-002	Sodium	2.9 ± 0.3 mg/L	max. 200.0 mg/L	
751-MON-002	Magnésium	13.0 ± 1.3 mg/L	M : max. 125.0 mg/L	
751-MON-002	Potassium	0.7 ± 0.1 mg/L	M : max. 5.0 mg/L	Conforme
751-MON-002	Calcium	83 ± 8 mg/L	M : max. 200 mg/L	
751-MON-001	Fluorure	<0.10 mg/L	max. 1.50 mg/L	
751-MON-001	Chlorure	2.2 ± 0.3 mg/L	M : max. 20.0 mg/L	Conforme
751-MON-001	Bromure	non décelé		
751-MON-001	Nitrate	6.3 ± 0.9 mg/L	max. 40.0 mg/L	
751-MON-001	Sulfate	7 ± 1 mg/L	M : max. 50 mg/L	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON


Eau assez dure. (Notice technique SSIGE W10027).

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon prélevé. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

LE CHIMISTE CANTONAL
Dr Christian RICHARD



Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
751-MON-002	Dureté totale	25.9 ± 1.3 °f	M : min. 10.0 °f	Conforme
751-MON-003	Carbone organique total	0.6 ± 0.1 mg/L	max. 2.0 mg/L	Conforme
751-MON-013	Turbidité	<0.1 UT/F	max. 1.0 UT/F	Conforme